

Brugsanvisning for Baqua Check

Gælder for følgende varenumre: 0241

Advarsel! Produktet må aldrig komme i kontakt med, eller blandes med andre stoffer, herunder også andre vandpleje produkter og doserings udstyr. Tilsæt aldrig produktet samtidig med at badende opholder sig i vandet. Tilsættes direkte til poolen foran indløbsdyserne med cirkulationspumpen kørende.

BAQUA CHECK anvendes som activator for BAQUA PLUS og BAQUA SHOCK i klorfrie pools for at undgå mikrobiologisk vækst og uklarheder i poolen. Se doseringsskema.

Udenfor badesæson kan tilsætning af BAQUA SHOCK reduceres til hver 14. dag. Produkterne tilsættes hver for sig direkte i poolen foran indløbsdyserne med filterpumpen tændt. Kontroller jævnligt pH og juster til 7,0-7,4 og Alkalinitet til 80-120 mg/l.

Systemet er kompatibelt med HTH SHOCK Klor så ved uklart eller grønt vand kan der laves en chokbehandling ved tilsætning af 0,1 liter (1 dl) HTH SHOCK/10 m³. Næste dag tilsæt 2 liter BAQUA SHOCK og der bades igen klorfrit.

DOSERING			
	SHOCK	PLUS	CHECK
START	2 L / 10 m ³		
Dag 1		0,5 L / 10 m ³	
Dag 7	2 L / 10 m ³		
Dag 14	2 L / 10 m ³		
Dag 21	2 L / 10 m ³		
Dag 28	2 L / 10 m ³		
Dag 30			0,5 L / 10 m ³
Dag 35	2 L / 10 m ³		
Dag 42	2 L / 10 m ³		
Dag 49	2 L / 10 m ³		
Dag 56	2 L / 10 m ³		
Dag 60		0,5 L / 10 m ³	
Dag 63	2 L / 10 m ³		
Dag 70	2 L / 10 m ³		
Dag 77	2 L / 10 m ³		
Dag 84	2 L / 10 m ³		
Dag 90			0,5 L / 10 m ³

